



Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gid@mchs96.ru](mailto:gid@mchs96.ru)

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gid@mchs96.ru](mailto:gid@mchs96.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,

624140 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«21» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Невьянск ул. Дзержинского, 8а  
(место составления акта)

### Акт выездной проверки № 66-13-2022/0120 (плановой/внеплановой/не-программе-проверке)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоева А.В. № 66-13-2022/0120прс от «29» ноября 2022 г., учетный номер ВРКНМ 66220061000200989243

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРРУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоевым Артемом Валерьевичем

2) государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном Александровичем  
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При назначении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Не привлечались  
(указывается фамилия, имя, отчества (при наличии) должности специалиста).

эксперты (экспертные организации):  
1) Не привлечались

(указывается фамилия, имя, отчества (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: знаний помещений и территории объекта защиты **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка" (МБДОУ детский сад № 44 "Солнышко")**, категория выскокого риска  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
**624194, Свердловская область, город Невьянск, линия Долгих, 26**  
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контрольными лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка" (МБДОУ детский сад № 44 "Солнышко"), ИНН 6621017978, юридический адрес: 624194, Свердловская область, город Невьянск, линия Долгих, 26**  
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с «16» декабря 2022 г., 14 час. 00 мин. по «16» декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.  
(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

Проведение выездной проверки приостановлено в связи с...  
НО ← → ЧАС МИН  
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
1 день/2 часа

(указывается срок (работе дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) инструментальное обследование  
(указывается первое фактически совершенное контрольное действие: 1) осмотр; 2) дозор; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

В следующие сроки:

с «16» декабря 2022 г., 14 час. 00 мин. по «16» декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.  
по месту проведения выездной проверки:

**624194, Свердловская область, город Невьянск, линия Долгих, 26**  
(указывается дата и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий).

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 21.12.2022 года

(указывается дата составления и реквизиты протоколов и иных документов в частности, протокол осмотра, протокол дозора, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол испытания, экспортное заключение), составленных по результатам проведения контроля (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

(указываются дополнительные сведения по второму и иным контролируемым (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:  
проверочные листы не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проверки выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- данные, помещенный;
- договоры аренды (субаренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и т.д.), другого документ, на основании которого выдано Свидетельство о государственной регистрации права;
- устав юридического лица;
- сведения о законном представителе (руководителе) юридического лица, а именно: копия паспорта, документ, подтверждающий полномочия представителя;
- проектная и исполнительная документация на проведение огнезащитных работ деревянных и металлических конструкций;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания, журналы учета расчетов по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон поражения, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, акты проверки наружных пожарных лестниц зданий и ограждений крыши, акты проверки наружного противопожарного водопровода, акты проверки внутреннего противопожарного водопровода, сертификаты декоративно-отделочных и облицовочных материалов используемых для отделки путей эвакуации и зальных помещений, сертификаты элементов заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарных дверей, окон, занавесов), сертификаты на трансформаторы и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений;
- информация об ежегодном проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком);
- техническую документацию (проект и исполнительная документация) связанную с работами монтажа, ремонта и обслуживания систем молниезащиты зданий, сооружений, строений;

- техническую документацию (проект и исполнительная документация) связанную с работами монтажа, ремонта и обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения, и управления эвакуацией;
- техническую документацию (проект и исполнительная документация) связанную с работами монтажа, ремонта и обслуживания систем противопожарной защиты, огнезадерживающих устройств (заслонки, шибры, клапаны) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общесоборной вентиляции;
- техническая документация, связанная с работами энергонадзора, водоснабжения.

установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами.

- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией (при наличии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) наводившиеся в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения детского сада от помещений пищеблока) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 88 ч. 1. Части пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». ППР РФ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 25, п.4.2 СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.12.10. Размещение технических помещений следует предусматривать в отдельном блоке, отделенном от остального объема здания противопожарными перегородками 1-го типа. Размещение и конструктивное исполнение отдельных технических, складских помещений и кладовых, а также зон пищеблоков, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130.
2. На путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов, светильники не срабатывают при включении АПС, отсутствует рабочая документация. СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89, ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Работы работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.3.7, статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ статья 2, часть 2.1; СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения» п. 4.8.
3. При эксплуатации помещений детского сада, для отделки пола применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (инолеум на полу). ППР РФ (утверждена

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 25. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадов систем, применению облицовочных и декоративно-огледечных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89, 134 ч.7, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4. Руководитель организации не организует проведение проверки наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотлива не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотлива не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. В помещении музыкального зала, допускается укладка проводов и кабелей АПС на поверхности подвесного потолка. СП 484.131.500.2020 п.5.19 При прокладке линии связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхности подвесного потолка; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Лично допущенное нарушение: Общество с ограниченной ответственностью «Альпине-СВНО», ИНН 6621010267 ОГРН 1036601184850, в лице Директора Смирягина Александра Анатольевича, в соответствии с договором на оказание услуг от 01 января 2022 года № 22/11-ТО и договором на оказание услуг от 01 декабря 2022 года № 22/11-ТО - 1.

(указываются выходы по результатам проведения выездной проверки)

1) выходы об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контролирующего органа, выявляются представителем выездной проверки.

2) выходы о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования), о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рекомендаций разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контролирующего органа, выявляются представителем выездной проверки.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:
  - 1) предписание № 120/1 от 21.12.2022 года
  - 2) протокол осмотра от 21.12.2022 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дать их составление и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный государственный инспектор Невьянского ГО,  
 ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,  
 ГО Верхний Тагил по пожарному надзору  
 Бархосев Артем Валерьевич  
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

(подпись)

Государственный инспектор Невьянского ГО,  
 ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО,  
 ГО Верхний Тагил по пожарному надзору

Ворончихин Антон Александрович  
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

Ворончихин Антон Александрович, Государственный инспектор Невьянского ГО,  
 Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору, 8  
 (922)1210713  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно проводившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка",  
 Носова Екатерина Владимировна  
 «21» декабря 2022 г. в 10 час. 00 мин.  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.  
 Акт направлен: \_\_\_\_\_

В случае несогласия с настоящими актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022