

	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.12.10. Размещение технических помещений следует предусматривать в отдельном блоке, отделенном от остального объема здания противопожарными перегородками 1-го типа. Размещение и конструктивное исполнение отдельных технических, складских помещений и кладовых, а также зон шишеблоков, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130.				
2	На путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативными документами, светильники не сработают при включении АПС, отсутствует рабочая документация.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурсы работы автономного источника питания должны обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону: ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ статья 2, часть 2.1; СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения» п. 4.8.	01.12.2023		
3	При эксплуатации помещений детского сада, для отделки пола применены отсыпные материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 25. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и	01.12.2023		

требованиями пожарной безопасности (линолеум на полу).	заполнением проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов: ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89, 134 ч.7, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.12.2023		
4	Руководитель организации не организует проведение проверок наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2023	
5	В помещении музыкального зала, допускается укладка проводов и кабелей АПС на поверхность подвесного потолка.	СП 484.1311500.2020 п.5.19 При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка. .ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27	01.12.2023	

	декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техни- ческом регулировании».	
--	---	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Мунципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением Невьянского городского округа детский сад
№ 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка", Носова Екатерина
Владимировна

«21» декабря 2022 г.


(подпись)

Главный государственный инспектор ОНД ПР Невьян-
ского ГО, ГО Верх-Невьянский, Кировградского ГО, ГО
Верхний Тагил по пожарному надзору Баранов Артём
Валерьевич полковник внутренней службы
(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Государственный инспектор ОНД ПР Невьянского ГО,
ГО Верх-Невьянский, Кировградского ГО, ГО Верхний
Тагил по пожарному надзору Ворончихин Антон Алек-
сандрович старший лейтенант внутренней службы
(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (лиц), руководитель
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«21» декабря 2022 г.
**Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том чис-
ле через личный кабинет на специализированном электронном портале.**
Предписание направлено:

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со
дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://kind.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022