



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gid@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gid@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верхний Тагил, Кировградского городского округа, городского округа Верх-Невьянский, Кировградского городского округа, Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 121/1**

(первая цифра номера решения о проведении контроля (надзорного мероприятия), вторая цифра соответствующего документа, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: **Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка"**
(Указание кода по адресу для отнесения которого производится контрольное надзорное мероприятие)

Во исполнение решения: **Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Невьянский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Вараховым Артемом Валерьевичем, подполковником**
2022/0121/рс от «29» ноября 2022 г.

с «16» декабря 2022 г., 14 час. 00 мин. по «16» декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Невьянский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Вараховым Артемом Валерьевичем, подполковником
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (полн.), руководящая группа инспекторов
внутренней службы)

Государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Невьянский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихинным Антоном Александровичем, старшим лейтенантом внутренней службы
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (полн.), руководящая группа инспекторов
внутренней службы)

проведено плановая выездная проверка
(орган государственного пожарного надзора)
(контроль/ос (надзорное мероприятие))

в ходе которого присутствовали представитель контролируемого лица Заверяющий Муниципальным



ИР

Бюджетным дошкольным образовательным учреждением Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка", Носова Екатерина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), полн., участвующий в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов не сработало при включении АПС, отсутствует рабочая документация.	СП 1.131.30.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.03 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89, ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37, статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ статья 2, часть 2.1; СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения» п. 4.8	01.12.2023	
2	При эксплуатации путей эвакуации (помещение при емкой), для отделки стен применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (панели).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 25. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также задыха помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая	01.12.2023	

	<p>пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и материалов; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статьи 4, 6, 53, 89, 134 ч.7, 149, табл. 28, 29, статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p>	
--	---	--

Предпожарные мероприятия являются обязательными для контроля/руководств лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательств по обеспечению пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка", Носова Екатерина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество, контрольный номер лица (представителя))

«21» декабря 2022 г.


(подпись)

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Вахровский, подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (полн.), наименование группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«21» декабря 2022 г.

Государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Вахровский старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (полн.), наименование группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«21» декабря 2022 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Предписание направлено.



В случае несогласия с настоящими предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gov.ru/igrl/> или с помощью QR-кода.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022